

Multian kunta  
Multianraitti 3  
42600 MULTIA  
FI



Projektin nimi Raakavesi; omavalvonta  
Näyttenumero 26TV07118  
Näytteen nimi<sup>1</sup> Raakavesi; vo  
Näyte otettu<sup>1</sup> 20.5.2026 10:50  
Näytteenottaja<sup>1</sup> Jan Inkilä  
Näyte saapunut 21.5.2026

Määrittys	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos
Lämpötila <sup>1</sup>		°C	10,0
Mangaani	LA76*	µg/l	< 1
Rauta	LA76*	µg/l	< 10
Haju	LA163		Ei todettu
Sameus	LA145*	FNU	< 0,2
Väriluku	LA133*	mg/l Pt	< 5
Escherichia coli	LA604*	MPN/100 ml	0
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	LA600*	pmy/ml	0
Koliformiset bakteerit	LA604*	MPN/100 ml	0
Suolistoperäiset enterokokit	LA603*	pmy/100 ml	0

## KVYY Tutkimus Oy



Timo Järvenpää  
Kemisti

## JAKELU

marko.riihimaki@multia.fi  
ymparistoterveys@jyvaskyla.fi

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, <sup>1</sup> = Asiakkaan ilmoittama tieto  
Tässä testausselosteeissa esitetyt testautulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.  
Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

**Tampere**

Puh. 03 246 1208  
laboratorio@kvvy.fi

**Pori**

Puh. 03 246 1277  
porilab@kvvy.fi

**Rauma**

Puh. 03 246 1276  
raumalab@kvvy.fi

**Hämeenlinna**

Puh. 03 246 1233  
tavastlab@kvvy.fi

**Sastamala**

Puh. 03 246 1275  
sastalab@kvvy.fi

**Vaasa**

Puh. 06 312 0020  
botnialab@kvvy.fi

**Jyväskylä**

Puh. 03 246 1267  
jyvaskyla@kvvy.fi

**MENETELMÄVIITTEET**

LA133	SFS-EN ISO 7887:2012 muunneltu CFA-analysaattori
LA145	SFS-EN ISO 7027-1:2016
LA163	Sisäinen menetelmä
LA600	SFS-EN ISO 6222:1999
LA603	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604	SFS-EN ISO 9308-2:2014
LA76	SFS-EN ISO 11885:2009

**MITTAUSEPÄVARMUUDET**

Määrittäjä	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Mangaani*	26TV07118		22.5.2026	A
Rauta*	26TV07118		22.5.2026	A
Haju	26TV07118		21.5.2026	A
Sameus*	26TV07118		21.5.2026	A
Väriluku*	26TV07118		21.5.2026	A
Escherichia coli*	26TV07118	Mittausepävarmuus pyydetäessä	21.5.2026	A
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C*	26TV07118	Mittausepävarmuus pyydetäessä	21.5.2026	A
Koliformiset bakteerit*	26TV07118	Mittausepävarmuus pyydetäessä	21.5.2026	A
Suolistoperäiset enterokokit*	26TV07118	Mittausepävarmuus pyydetäessä	21.5.2026	A

A KVYY Tutkimus Oy / Tampere

\* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselosteeissa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydetäessä.

**Tampere**

 Puh. 03 246 1208  
 laboratorio@kvyy.fi

**Pori**

 Puh. 03 246 1277  
 porilab@kvyy.fi

**Rauma**

 Puh. 03 246 1276  
 raumalab@kvyy.fi

**Hämeenlinna**

 Puh. 03 246 1233  
 tavastlab@kvyy.fi

**Sastamala**

 Puh. 03 246 1275  
 sastalab@kvyy.fi

**Vaasa**

 Puh. 06 312 0020  
 botnialab@kvyy.fi

**Jyväskylä**

 Puh. 03 246 1267  
 jyvaskyla@kvyy.fi